



Falls nur Stromwandlermessungen vorhanden sind, benötigt es für die Kommunikation der Gas- und Wasserzähler einen normalen Zähler. Daher ist mindestens ein Zählerplatz dafür auszurüsten. Bei mehreren Gas- oder Wasserzählern ist die Anzahl Zählerplätze dementsprechend zu wählen

Mögliche Anschlüsse am Stromzähler:  
 1x Wasser  
 1x Erdgas  
 1x Boiler ( 2x Nr. 1, Tag + Nacht)

- Boiler 4h Nacht (11)
- Boiler 4h Tag (17)
- Boiler 8h Nacht (21)
- Boiler 8h Tag (27)
- Speicherheizung Nacht (41)
- Speicherheizung Tag (42)
- Spitzensperrung (72)
- Direktheizungen/WP (75)
- Öffentliche Bel. GN (91)
- Öffentliche Bel. HN (93)

Stromwandlerzähler verfügen nicht über Boiler-Relais oder Anschlüsse für Gas- und Wasserzähler.

\* Gemäss SWG  
 Verdrahtungs-Schema  
 Stromwandlermessung

# Stromwandlermessung > 80A

Prinzipschema

Mastab: -	Gezeichnet:	17.04.2015	eg
	Gepüft:		
	Geändert:		
	Ursprung:		

Plan Nr. EW-3013/002

Projekt Nr.



Brühlstrasse 15,  
 Postfach 944  
 2540 Grenchen  
 Tel 032 654 66 66 / Fax 032 654 66 60