

Montag - Freitag	Neu Nr. WV	Alte Nr. SWG	LS	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Bemerkungen
Doppeltarif (wird für neue Smartmeter-Zähler nicht mehr verwendet)	2	12								00																	
Maximum - Rückstellung (P)	6/7	A/B								AM 20. JEDEN MONATS 00.45 UHR						( JUL AM 12. / DEZ. AM 15. )										ungerade Monate aus (1,3,5 etc.) gerade Monate ein (2,4,6 etc.)	
Maximum - Registrierung (P)	8	11	-	00																							
Boiler Nacht / 4h, LRI	11	24/25	-	30					00																		12 + 13 weitere Gruppen in gleichem Objekt
Boiler Tag / 4h, LRI	17	17	LS						00				45		30									00			
Boiler Nacht / 8h, LR II + III	21	21/22	-	00					00															00			22 + 23 weitere Gruppen in gleichem Objekt
Boiler Tag / 8h, LR II + III	27	16	LS						00				45		45									00			
Speicherheizung Nacht	41	9/10	-	00					00															15			
Speicherheizungen Tag Mo-Fr	42	13	LS						00				45		15									00			
Speicherheizungen Tag Sa-So	42	13	-						00															00			
Spitzensperrung Mo-Fr	72	18	-	00									45		30												72= z.B.; Sauna, Sprudelbäder >2,5 kW, Bäckereibacköfen, Schwimmbadheizungen > 2,5 kW
Spitzensperrung Sa-So	72	18	-	00																							
Direktheizungen Mo-Fr	75	14	LS	00						15		30	45		30												75= z.B.; Wärmepumpen, Kirchenheizungen
Direktheizungen Sa-So	75	14	-	00																							
Oeffentliche Beleuchtung GN	91	7	-	00			00					15							00					00			
Oeffentliche Beleuchtung HN Mo-Fr	93	8	-						45			15							00					00			
Oeffentliche Beleuchtung HN Sa-So	93	8	-	00	45				45			00							00					00			Dämmerungsschalter extern Zeitfenster 04.00-08.15/16.00-22.00

Die Sperrung von Waschmaschinen und Geschirrspüler sind aufgehoben  
Der Unterbruch innerhalb der Laststeuerregelung (LS) beträgt maximal 2 Stunden

# Netzkommandoanlage 725 Hz

## Schaltprogramm FPR7

Massstab: -	Gezeichnet:	12.01.2010	rp
	Geprüft:	24.11.2014	ro
Format: A3	Geändert:	26.05.2017	jk
	Plott:		
	Ursprung:		

Plan Nr.	EW-2004/001
Projekt Nr.	00000370.dwg