

Beiblatt zu «Technisches Anschlussgesuch (TAG)»

Elektrische Energiespeicher

- Einhalten WV-BE/JU/SO 2021-01, Kapitel 11 (Elektrische Energiespeicher und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen)
- E-Speicher (WV.11) analog EEA's (WV.10) müssen über den Binäreingang auf Signal VNB vom Netz getrennt werden können.
- Betriebsarten & weitere Ausführungen gemäss:
 - Handbuch VSE «Speicher» (HBSP – CH 2020)
 - SNR 460712:2018 (Stationäre elektrische Speichersysteme)
- Bei der Abnahme auszufüllen: VNB-Abnahmeprotokoll EEA / Speicher

Hinweis:

Derzeit sind keine Vorkehrungen für einen NA-Schutz zu treffen. Die SWG behält sich das Recht vor, die Umsetzung des NA-Schutzes jederzeit einzufordern.