

Beiblatt zu «Technisches Anschlussgesuch (TAG)»

Elektrische Wärme / Wärmepumpe

- Selektivität zu HA-Sicherung gewährleisten
- Anschluss und Betrieb
(Anlaufverzögerung < 300s)
- D-A-CH-CZ Richtlinien betreffend Netzurückwirkung müssen eingehalten werden
- Eigentümer informieren, falls die WP als Ersatz für Gas installiert wird, die Abmeldung des Gasanschlusses bei der SWG erfolgen muss.

Hinweis Lastabwurf Wärmepumpe:

Derzeit sind keine Vorkehrungen für einen Lastabwurf zu treffen.
Die SWG behält sich das Recht vor, die Umsetzung des Lastabwurfes jederzeit einzufordern.